



Binanın

Tipi : Apartman
İnşaat Yılı : 2004
Kapalı Kullanma Alanı : 13.652,64
Ada, Parseli : 48147/-/1
Adresi : Goksu Mah. Selçuklular Cad. Goksu Park Konutlari No:49 Etimesgut/ANI
Bina Sahibinin
Adı Soyadı : Goksu Park Konutlari I Blok
Adresi : Etimesgut/Ankara
Müşterek Tesisatların Sahibi (gerekliyse)
Adı Soyadı :
Adresi :


Binanın Resmi



Enerji Performansı



Sera Gazı Emisyonu



Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı

%0,00



Enerji Kullanım Alanı	Kullanılan Sistem	Yıllık Enerji Tüketimleri			Sınıfı
		Nihai (kWh/yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Kullanım Alanı Başına (kWh/m2.yıl)	
TOPLAM		5.286.365,18	6.512.710,11	387,20	A B C D E F G
ISITMA	Isıtma Sistemi	4.372.489,01	4.372.489,01	320,27	A B C D E F G
SIHHİ SICAK SU	Sak Su Sistemi, Sıcak Su Siste	12.151,95	12.151,95	0,89	A B C D E F G
SOĞUTMA	utma Sistemi, Sogutma Siste	803.163,98	1.895.466,99	58,83	A B C D E F G
HAVALANDIRMA		0,00	0,00	0,00	
AYDINLATMA	ompakt floresan, Floresan	98.560,24	232.602,16	7,22	A B C D E F G

Açıklamalar

Belgenin

Numarası : S34E50A3658E9
Veriliş Tarihi : 06.04.2017
Son Geçerlilik Tarihi : 07.04.2027

Belgeyi Düzenleyenin


Adı Soyadı : HASAN ERDOGAN
Firması : SEHATEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK MÜHÜR
Oda Sicil Nosu : ATLASLT-06-0169

Bina Sahibinin

Adı Soyadı : Goksu Park Konutlari I Blok

Belgenin

Numarası : S34E50A3658E9



Açıklamalar

Aşağıda belirtilen verimlilik arttırıcı projelerin uygulanması durumunda binanın Enerji Performans sınıfı yükselecek ve Sera Gazı Emisyonu azalacaktır.

1. Yalıtım;

- Bina duvarlarında yalıtım yapılması,
- Mevcut mekanik sistemlerin, özellikle vana gövdelerinde yalıtım yapılması,
- Pencerelerin yenilenerek, kontrolsüz hava sızdırmasının ve ısı iletiminin azaltılması,

2. Aydınlatma;

- Manyetik balastların, Elektronik balastlarla değiştirilmesi,
- Belli bölgelerde zamana, harekete ve gün ışığına bağlı kontrol yapılması,

3. Otomatik Kontrol;

- Radyatörlerde termostatik vana uygulaması yapılması,
- Mekanik sistemlerde Otomasyon ve genel hatlarda Enerji İzleme sisteminin kurulması,

4. Elektrik Motorları;

- Verimsiz motorların sınıflarının yükseltilmesi,
- Öngörülen motorlarda değişken hız sürücü uygulanması,

5. Yenilenebilir Enerji Sistemleri;

- Sıcak su üretiminin güneşten desteklenmesi,

6. Isı geri kazanımı;

- Atık ısıdan sıcak su üretiminin desteklenmesi,

7. Enerji Yönetimi;

- Sürekli takip edilecek bir Enerji Yönetim Sisteminin tesisi,
- Bir Enerji Yöneticisinin atanması,
- Personelin enerji verimliliği ile ilgili konularda bilgilendirilmesi,
- Teknik ve ilgili idari personelin mevzuat ve enerji verimliliği konularında eğitilmesi.

Ayrıntılar için Detaylı Etüt raporuna bakınız.

Belgeyi Düzenleyenin

Adı Soyadı : HASAN ERDOGAN

Firması : SEHATEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK MÜHÜR

Oda Sicil Nosu : ATLASLT-06-0169

